



gültig bis: 12. November 2030

**Fraunhofer**  
**TESTED<sup>®</sup>**  
**DEVICE**  
elva-tec  
S90 Colaminat  
**Report No. EL 2510-1681**

**Einzelprodukt  
Chemische  
Beständigkeit**

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstausstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf [www.tested-device.com](http://www.tested-device.com) überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

**Qualifizierungsurkunde**

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

**elva-tec Radeberger Reinraumtechnik  
GmbH**  
Radeberg, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer EL 2510-1681 vergeben wurde.

Für das Reinraumwandsystem S90 aus verzinktem Stahl mit Beschichtungssystem Colaminat (Farbe: ähnlich RAL 9010) konnte eine Klassifizierung bezüglich der chemischen Beständigkeit gemäß ISO 4628-1 und VDI 2083 Blatt 17 mit folgendem Ergebnis festgestellt werden:

**Chemische Beständigkeit (24h)**

Wasserstoffperoxid 30 %

exzellent

EL 2510-1681  
Report No. Erstausstellung

Stuttgart, 12. November 2025  
Ort, Datum Erstausstellung

--  
Report No. Aktualisierung

--  
Ort, Datum Aktualisierung

i. A. Frank Bürger  
Dr.-Ing. Frank Bürger,  
Geschäftsbereichsleiter Prüfungen und Zertifizierungen