



gültig bis: 19. Juni 2031

Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Fural Metalit Dipling
Klemmkassette 625 x 625
Report No. FU 2605-1774

Einzelprodukt
Hygienic Design

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

Fural Systeme in Metall GmbH
Gmunden, Österreich

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer FU 2605-1774 vergeben wurde.

Für das Deckensystem KQK mit Fase; Nonius Abhänger; ohne Querrost (Farbe: RAL 9010 pulverbeschichtet) konnte eine prinzipielle Empfehlung bezüglich des Einsatzes in den folgenden hygienischen Bereichen gemäß EU GMP Annex 1 festgestellt werden:

Eignung

Eingeschränkt bis GMP-Klasse A
Uneingeschränkt bis GMP-Klasse C

Die Bewertung gilt jedoch nur für das Betriebsmittel im Ruhezustand und bedarf nach Einbau einer Gesamtbetrachtung in der Fertigungsumgebung.

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstaussstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.

FU 2605-1774
Report No. Erstaussstellung

Stuttgart, 19. Juni 2026
Ort, Datum Erstaussstellung

--
Report No. Aktualisierung

--
Ort, Datum Aktualisierung

i. A.
Dr.-Ing. Frank Bürger,
Geschäftsbereichsleiter Prüfungen und Zertifizierungen



Fraunhofer
IPA