IPA

gültig bis: 13. Februar 2030

Fraunhofer

TESTED® DEVICE

Siemens AG
SIMATIC ET 200clean
Report No. SI 2501-1588

Einzelprodukt
Hygienic Design

DUPLIKAT

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

Siemens AG
Amberg, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer SI 2501-1588 vergeben wurde.

Für das Peripheriesystem SIMATIC ET 200clean (Farbe: Weiß) konnte eine prinzipielle Empfehlung bezüglich des Einsatzes in den folgenden hygienischen Bereichen der Lebensmittelproduktion und in der pharmazeutischen Produktion gemäß EU GMP Annex 1 festgestellt werden:

Eignung
bis GMP-Klasse A / B

Die Bewertung gilt jedoch nur für das Betriebsmittel im Ruhezustand und bedarf nach Einbau einer Gesamtbetrachtung in der Fertigungsumgebung.

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstausstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

SI 2501-1588	Stuttgart, 13. Februar 2025
Report No. Erstausstellung	Ort, Datum Erstausstellung
--	--
Report No. Aktualisierung	Ort, Datum Aktualisierung

i. A.
Dr.-Ing. Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA

Fraunhofer IPA