



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Planex GmbH
Folienvorhang CleanTex
Report No. PL 2203-1306

Einzelprodukt
Hygienic Design

DUPLIKAT

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

Planex Technik in Textil GmbH
Ludwigshafen, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer PL 2203-1306 vergeben wurde.

Für den Reinraumvorhang CleanTex Folienvorhang (Farbe: Transparent) konnte eine prinzipielle Empfehlung bezüglich des Einsatzes in den folgenden hygienischen Bereichen gemäß EU GMP Annex 1 festgestellt werden:

Eignung

bis GMP-Klasse B

Die Bewertung gilt jedoch nur für das Betriebsmittel im Ruhezustand und bedarf nach Einbau einer Gesamtbetrachtung in der Fertigungsanlage.

PL 1611-855
Report No. Erstausstellung

Stuttgart, 24. Februar 2017
Ort, Datum Erstausstellung

PL 2203-1306
Report No. Aktualisierung

Stuttgart, 5. Mai 2022
Ort, Datum Aktualisierung

i. A. 
Dr.-Ing. Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Aktualisierungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.