



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

Planex GmbH
Folienvorhang CleanTex
Report No. PL 2203-1306

Einzelprodukt Partikelemission

DUPLIKAT

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

Planex Technik in Textil GmbH
Ludwigshafen, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer PL 2203-1306 vergeben wurde.

Der Reinraumvorhang CleanTex Folienvorhang (Farbe: Transparent) wurde gemäß ISO 14644-14 untersucht und ist unter den angegebenen Testparametern geeignet, in Reinräumen der folgenden Luftreinheitsklasse gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden:

Testparameter	Luftreinheitsklasse
Körperschallbelastung = ca. 50 Hz	1
Gesamtergebnis	

Hinweis: Transportschäden, falscher Einbau, Alterungsverhalten, Korrosion etc. können das Ergebnis beeinflussen.

PL 1611-855
Report No. Erstausstellung

Stuttgart, 24. Februar 2017
Ort, Datum Erstausstellung

PL 2203-1306
Report No. Aktualisierung

Stuttgart, 5. Mai 2022
Ort, Datum Aktualisierung

i. A. 
Dr.-Ing. Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Aktualisierungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.