



gültig bis: 22. Juli 2030

Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

U.I. Lapp GmbH
SKINTOP ST-M 25x1,5 NAT
Report No. LA 2506-1631

Einzelprodukt
Partikelemission
im Reinraum
(atmosphärisch)

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

U.I. Lapp GmbH
Stuttgart, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer LA 2506-1631 vergeben wurde.

Die Kabelverschraubung SKINTOP ST-M 25x1,5 NAT (Körperfarbe: Weiß, Dichtungsfarbe: Blau) wurde gemäß ISO 14644-14 untersucht und ist unter den angegebenen Testparametern (Raumtemperatur: $22^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, relative Feuchte: $45\% \pm 5\%$) geeignet, in Reinräumen der folgenden Luftreinheitsklassen gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden:

Testparameter	Luftreinheitsklasse
- Einbaulage: horizontal - Körperschallbelastung: $f = \text{ca. } 50 \text{ Hz}$	1
- Einbaulage: vertikal - Körperschallbelastung: $f = \text{ca. } 50 \text{ Hz}$	1
Gesamtergebnis	1


Hinweis: Transportschäden, falscher Einbau, Alterungsverhalten, Korrosion etc. können das Ergebnis beeinflussen.

LA 2506-1631
Report No. Erstaussstellung

Stuttgart, 22. Juli 2025
Ort, Datum Erstaussstellung

--
Report No. Aktualisierung

--
Ort, Datum Aktualisierung

i. A. 
Dr.-Ing. Frank Bürger,
Geschäftsbereichsleiter Prüfungen und Zertifizierungen

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstaussstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.



Fraunhofer
IPA