IPA

Reinraum (atmosphärisch)

gültig bis: 22. Juli 2030

Fraunhofer

TESTED® DEVICE

U.I. Lapp GmbH
SKINTOP ST-M 25x1,5
Report No. LA 2506-1631

Einzelprodukt
Partikelemission im Reinraum (atmosphärisch)

DUPLIKAT

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

U.I. Lapp GmbH
Stuttgart, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer LA 2506-1631 vergeben wurde.

Die Kabelverschraubung SKINTOP ST-M 25x1,5 (Körperfarbe: Grau, Dichtungsfarbe: Schwarz) wurde gemäß ISO 14644-14 untersucht und ist unter den angegebenen Testparametern (Raumtemperatur: 22 °C ± 0,5 °C, relative Feuchte: 45 % ± 5 %) geeignet, in Reinräumen der folgenden Luftreinheitsklassen gemäß ISO 14644-1 eingesetzt zu werden:

Testparameter	Luftreinheitsklasse
• Einbaulage: horizontal • Körperschallbelastung: f = ca. 50 Hz	1
• Einbaulage: vertikal • Körperschallbelastung: f = ca. 50 Hz	1
Gesamtergebnis	**1**

Hinweis: Transportschäden, falscher Einbau, Alterungsverhalten, Korrosion etc. können das Ergebnis beeinflussen.

LA 2506-1631 Report No. Erstausstellung	Stuttgart, 22. Juli 2025 Ort, Datum Erstausstellung
-- Report No. Aktualisierung	-- Ort, Datum Aktualisierung

i. A.
Dr.-Ing. Frank Bürger,
Geschäftsbereichsleiter Prüfungen und Zertifizierungen

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstausstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Fraunhofer IPA