



# Cleanroom<sup>®</sup> Suitable Materials

Polyflor Ltd  
Report No. PO 2604-1750  
Cleanroom (atmospheric)

Polyflor Finesse SD (Daybreak)  
vs. reel PA6: ISO 5  
Particle Emission (flooring)

FLOORING & COATING

DUPLICATE

Single product | Einzelprodukt  
Particle Emission  
in Cleanroom  
(atmospheric)  
Partikelemission  
im Reinraum  
(atmosphärisch)

# Statement of Qualification · Single product

## Qualifizierungsbescheinigung · Einzelprodukt

**Customer**  
Auftraggeber

Polyflor Ltd  
PO Box 3, Radcliffe New Road  
Whitefield Manchester M45 9NR  
United Kingdom

**Material tested**  
Untersuchter Werkstoff

Polyflor Finesse SD (5820 Daybreak | 5820 Tagesanbruch)  
For the specific product data such as manufacturing date and serial number please refer to the test report.  
Produktspezifische Daten wie Herstellungsdatum und Seriennummer sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

### Measurement of particle emission (airborne) from material when subjected to friction

Emissionsmessung luftgetragener Partikel bei tribologischer Belastung

Standards/guidelines:  
Standards/Richtlinien:

ISO 14644-1; VDI 2083 Part | Blatt 17  
The norms stated generally refer to the version valid at the time of the tests.  
Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.

Test environment parameters:  
Testparameter der Prüfumgebung:

- Cleanroom Air Cleanliness Class | Reinraum Luftreinheitsklasse ..... (according to | gemäß ISO 14644-1): ..... ISO 1
- Airflow velocity | Luftströmungsgeschwindigkeit: ..... 0.45 m/s
- Airflow type | Strömungsführung: ..... laminar airflow  
..... laminare Luftströmung
- Room temperature | Raumtemperatur: ..... 22 °C ± 0.5 °C
- Relative humidity | Relative Feuchte: ..... 45 % ± 5 %

Test procedure parameters:  
Testparameter der Versuchsdurchführung:

Reel-on-disc test vs. PA6; normal force: 300 N  
Rolle-Scheibe Test vs. PA6; Normalkraft: 300 N

**Test result / Classification**  
Untersuchungsergebnis / Klassifizierung

The level of particulate contamination emitted during application of tribological stress on the material pairing in cleanroom (room temperature: 22 °C ± 0.5 °C; relative humidity: 45 % ± 5 %) specified lies within the permissible values of the corresponding Air Cleanliness Class in accordance with ISO 14644-1:

Die bei tribologischer Belastung der unten aufgeführten Werkstoffpaarung emittierten partikulären Kontaminationen im Reinraum (Raumtemperatur: 22 °C ± 0,5 °C, relative Feuchte: 45 % ± 5 %) liegen bei den angegebenen Testparametern innerhalb der Grenzwerte der jeweils zugeordneten Luftreinheitsklasse gemäß ISO 14644-1:

Material pairing and test procedure Werkstoffpaarung und Testverfahren		Suitable for Air Cleanliness Class Geeignet für Luftreinheitsklasse
Polyflor Finesse SD (5820 Daybreak   5820 Tagesanbruch)	vs. PA6	ISO Class   ISO-Klasse: 5
Reel-on-disc test   Rolle-Scheibe Test Normal force   Normalkraft: 300 N		

The measuring devices used for the qualification tests are calibrated at regular intervals; their results can be traced back to national and international standards. In cases where no national standards exist, the test procedure implemented complies with the technical regulations and norms applicable at the time of the test. The relevant documentation can be viewed on request at any time.

Detailed information and parameters of the test environment can be found in the Fraunhofer IPA test report.

Die für die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale Standards rückführbar. Sofern keine nationalen Standards existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Fraunhofer Institute for Manufacturing  
Engineering and Automation IPA

PO 2604-1750  
Report No. first document

Stuttgart, April 24, 2026  
Place, date of first document issued

Business unit  
Testing and Certification

--  
Report No. current document

--  
Place, current date

Nobelstrasse 12  
70569 Stuttgart  
Germany

on behalf of   
Dr.-Ing. Frank Bürger, head of business unit Testing and Certification